

18.05.2015 НЧХ-2595

Генеральному директору
Компании «Премьер»
К.Г.Ганькину

Уважаемый Константин Геннадьевич!

В соответствии с поручением Первого заместителя Генерального директора - Главного инженера ГУП МО «Мособлгаз» Е.Д.Шумейко в сентябре 2014 года газовые детекторы Кенарь GD100 - CN в количестве 5 штук и газовый клапан Кенарь GN-90 - 1 штука производства Вашей компании были направлены в Управление метрологии для проведения лабораторных испытаний.

В течение шести месяцев приборы испытывались на работоспособность, в том числе проводились проверки на срабатывание с использованием поверочных газовых смесей.

По итогам испытаний выявлено:

- за период испытаний нарушений работоспособности не зафиксировано;
- технические характеристики приборов соответствуют заявленным в сопроводительной документации.

С уважением,

Первый заместитель Генерального директора-
Главный инженер


Е.Д.Шумейко